

موارد ابطال گارانتی

- ۱- فسادات ناشی از عدم ممل و نقل صمیع (ضربه و شکستگی) و عدم انتفاع صمیع مدل دستگاه (از لحاظ ارتفاع و میزان آبدهی).
- ۲- عدم رعایت اصول نصب و راه اندازی صمیع توسط افراد غیر متخصص.
- ۳- عدم نصب کنترل بار جهت جلوگیری از نوسانات برق (کلید مینیاتوری به تنهایی کافی نیست).
- ۴- اتصال کابل نامناسب با قطر کمتر و فارچ از استاندارد جدول انتفاع کابل جهت جلوگیری از افت ولتاژ.
- ۵- عدم آپارات دقیق و اصولی کابل جهت جلوگیری از نفوذ آب و اتصالی در مدار پمپ.
- ۶- عدم نصب صافی (توری) در ورودی پمپ های گفتش و شیر یکطرفه در خروجی پمپ ها.
- ۷- هر نوع دستکاری و یا باز نمودن اجزا و قطعات محصول توسط افراد غیر متخصص.
- ۸- بروز عوامل غیر مترقبه از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و...
- ۹- انتقال نامناسب پمپ، صدمه دیدن، کشیدگی و پاره شدن کابل های پمپ.
- ۱۰- استفاده از پمپ برای پمپاژ سیالی غیر از آب تمیز (مانند آب های شور، آهکی و اسیدی)
- ۱۱- کارکرد پمپ بدون آب (فشک کار کردن پمپ)



لازم به ذکر است کلیه تولیدات شرکت صنعتی آ. ام. سی مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و سیم پیچی الکتروپمپ ها از جنس مس و دارای سیل مکانیکی دوبل و محافظ دمایی (اورلود) و دارای شافت و پروانه استیل می باشند.